



LEGENDE : _____ CABLAGE USINE

□ BORNE DE RACCORDEMENT

_____ CABLAGE INSTALLATEUR

- - - - - SHUNT PUMP DOWN

BORNIER X DE

RACCORDEMENT

VENTILATION EVAP.	←	PHASE 230V	Noir	1	➤
PRESSOSTAT	←	CONTACT	Noir	2	
ELECTROVANNE	←	PHASE 230V	Noir	3	
PRESSOSTAT	←	CONTACT	Noir	4	
GROUPE MONO	←	PHASE 230V	Noir	5	

Shunt 1&2 = Avec Pump Down
Shunt 2&3 = Sans Pump Down

VENTILATION EVAP.	←	NEUTRE 230V	Bleu	N	NEUTRE
ELECTROVANNE	←	NEUTRE 230V	Bleu	N	

NEUTRE 230V ➤ GROUPE MONO

DESSINE :	TC	C	28/04/2009	MISE A JOUR	TC
VERIFIE :	TC	B	15/11/2006	MODIF. GROUPE	TC
DATE DE CREATION :		A	27/04/2006	EDITION ORIGINAL	TC
INDICE			DATE	MODIFICATION	VISA