



LEGENDE :

- _____ CABLAGE USINE
- BORNE DE RACCORDEMENT
- _____ CABLAGE INSTALLATEUR
- - - - - SHUNT PUMP DOWN

BORNIER DE RACCORDEMENT

| | | | | | |
|---------------------|---|------------------|------|----|---|
| ALIMENTATION Gal | ← | NEUTRE 230V | Bleu | N | |
| ALIMENTATION Gal | ← | PHASE 230V | Noir | L | |
| ELECTROVANNE | ← | PHASE 230V | Noir | 1 | |
| VENTIL. EVAP. | ← | PHASE 230V | Noir | 2 | |
| CONTACT DE PORTE NO | ← | LIBRE DE TENSION | Noir | 3 | |
| CONTACT DE PORTE NO | ← | LIBRE DE TENSION | Noir | 4 | |
| CONTACT DE PORTE NC | ← | PHASE 230V | Noir | 5 | |
| CONTACT DE PORTE NC | ← | PHASE 230V | Noir | 6 | |
| ECLAIRAGE | ← | PHASE 230V | Noir | 7 | |
| ELECTROVANNE | ← | NEUTRE 230V | Bleu | 8 | N |
| VENTIL. EVAP. | ← | NEUTRE 230V | Bleu | 9 | |
| | | | | 10 | |

ECLAIRAGE → NEUTRE 230V Bleu

ESF
94190 VILLENEUVE ST GEORGES

| | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|------|--|--|
| DESSINE : | TC | | | | |
| VERIFIE : | TC | | | | |
| DATE DE CREATION : | A 24/09/2014 | MISE A JOUR | TC | | |
| INDICE | DATE | MODIFICATION | VISA | | |

Dossier n° :

COMMANDE POSITIVE CPME
COFFRET POSITIF avec DEGIVRAGE CYCLIQUE & VE MONO
PUISSANCE + COMMANDE + RACCORDEMENT